

Исх. № 147 от 05.05.2025 г

Уважаемые партнеры!

ООО "Завод Агрокабель", дорожащее репутацией честного и добросовестного поставщика кабельно-проводниковой продукции, уведомляет о частичном отзыве продукции. Отзывная кампания объявляется на следующие позиции из партий:

- ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 партия № А24С1146 (дата производства 12.2024);
- ВВГнг(А)-LS 4х35мс(N) -1 партия № А242080 (дата производства 02.10.2024).

По данным позициям в результате лабораторных испытаний зафиксировано неполное соответствие требованиям п.6.3.3 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". В частности, неполное соответствие по показателю дымообразование при горении и тлении п.5.4 ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности".

На практике это не несёт угрозы жизни и здоровью человека, а также его имуществу при нормальной эксплуатации кабеля, то есть при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации кабелей. Указанная характеристика отражается на снижении светопропускаемости только в условиях пожара. Поскольку по указанной кабельно-проводниковой продукции требуется проведение ряда действий по устранению несоответствий, необходимо прекратить реализацию вышеуказанных партий. Для возврата товара мы рекомендуем нашим партнёрам связаться с персональным менеджером, который взаимодействует с организацией.

Идентификация отзываемой продукции осуществляется по номеру партии на ярлыке, прикрепленном к кабельно-проводниковой продукции, и дате производства на маркировке, нанесенной непосредственно на оболочку кабельно-проводниковой продукции.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

С уважением,

Директор по производству

ООО «Завод Агрокабель»



Кочеткова Ю.И.