

Уважаемые партнёры!

ООО "Завод Агрокабель", дорожающее репутацией честного и добросовестного поставщика кабельно-проводниковой продукции, уведомляет о частичном отзыве продукции.

Отзывная кампания объявляется на кабель

- ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE) -0,66 партия № АП25337 (дата производства 13.11.2025).

По данной позиции в результате лабораторных испытаний зафиксировано неполное соответствие требованиям п.5.2.1.14 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". В частности, отклонение по показателю минимальная толщина наружной оболочки на 0,9мм.

Т.к. силовые кабели, изготовленные по ГОСТ 31996-2012, предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, то данный кабель может эксплуатироваться в полном соответствии с разделом 10 ГОСТ 31996-2012. Незначительное отклонение по толщине наружной оболочки, которая в кабелях низкого напряжения выполняет функцию механической защиты, не повлияет на технические характеристики и срок службы кабеля.

Поскольку по указанной кабельно-проводниковой продукции требуется проведение ряда действий по устранению несоответствий, необходимо прекратить реализацию вышеуказанной партии. Для возврата товара мы рекомендуем нашим партнёрам связаться с персональным менеджером, который взаимодействует с организацией.

Идентификация отзываемой продукции осуществляется по номеру партии на ярлыке, прикрепленном к кабельно-проводниковой продукции, и дате производства на маркировке, нанесенной непосредственно на оболочку кабельно-проводниковой продукции.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

С уважением,

Директор по правовым вопросам

ООО «Завод Агрокабель»



А.Е. Яковлев